

宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司“333项目” 铅材气动调节阀、气动开关阀采购招标公告

项目名称：宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司“333项目”铅材气动调节阀、气动开关阀采购

招标编号：NXGZ2-25-01-047/H

1. 招标条件

“333项目”已在宁夏中卫市工业园区管理委员会核准备案，备案证号：2403-640925-04-01-232054。项目业主为宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司。建设资金来源于自筹资金；本项目已具备招标条件，现对该项目的【铅材气动调节阀、气动开关阀采购】进行招标，特邀有兴趣的潜在投标人参与投标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况：

铅材气动调节阀、气动开关阀主要货物名称、数量、技术参数：

气动调节阀															
序号	物资名称	编码	技术标准或要求										计量单位	请购数量	备注
	阀门名称	位号	口径	介质	阀前压力 MPa-G	阀后压力 MPa-G	正常温度℃	正常流量	密度 kg/m3	阀门类型	阀体材料	故障位置			
1	气动调节阀	HV_10102	DN150	海因液	1.8	1.4	100	128m3/h	1132kg/m3	单座调节阀	锆材	F0	台	1	具体详情以数据表为主
2	气动调节阀	HV_10101	DN80	水蒸汽、氨、二氧化碳	1.05	1.045	108	4679kg/h	12.2kg/m3	单座调节阀	锆材	FC	台	1	具体详情以数据表为主
3	气动调节阀	FV_10303	DN25	水、氨、二氧化碳	1.1	1.05	178	110Nm3/h	0.88kg/Nm3	单座调节阀	锆材	FC	台	1	具体详情以数据表为主
4	气动调节阀	LV_T120101	DN80	水解液	1	0.9	176	17m3/h	1055.82kg/m3	单座调节阀	锆材	FC	台	1	具体详情以数据表为主
5	气动调节阀	FV_10306	DN80	脱碳液	1.35	1.3	170	9.96m3/h	1125.69kg/m3	单座调节阀	锆材	FC	台	1	具体详情以数据表为主
6	气动调节阀	FV_10501	DN40	海因液	1.5	1.25	151	6.62m3/h	989.5kg/m3	单座调节阀	锆材	FC	台	1	具体详情以数据表为主
7	气动调节阀	LV_V130101	DN80	一级闪蒸液	0.35	0.3	146	15.53m3/h	1100kg/m3	单座调节阀	锆材	FC	台	1	具体详情以数据表为主
8	气动调节阀	LV_V130201	DN80	二级闪蒸液	0.03	120Kpa	113	14.19m3/h	1144kg/m3	单座调节阀	锆材	F0	台	1	具体详情以数据表为主
9	气动调节阀	FV_20702	DN25	蛋氨酸钾、碳酸钾	2	0.1	110	3m3/h	1189kg/m3	单座调节阀	锆材	FC	台	1	具体详情以数据表为主
10	气动调节阀	FV_20802	DN25	蛋氨酸、碳	1.8	50Kpa	110	0.5m3/h	1189kg/m3	单座调节阀	锆材	FC	台	1	具体详情以

				酸氢钾						阀					数据表为主
11	气动调节阀	FV_30301	DN50	二级脱碳液	0.6	0.5	105	13.29m ³ /h	1104kg/m ³	单座调节阀	锆材	FC	台	1	具体详情以数据表为主
12	气动调节阀	LV_V310301	DN50	脱碳液	0.2	120Kpa	138	9m ³ /h	1144kg/m ³	单座调节阀	锆材	F0	台	1	具体详情以数据表为主
13	气动调节阀	FV_40101	DN25	回收母液	0.2	10Kpa	138	0.96m ³ /h	1178kg/m ³	单座调节阀	锆材	FC	台	1	具体详情以数据表为主

气动开关阀															
序号	物资名称	编码	技术标准或要求										计量单位	请购数量	备注
	阀门名称	位号	口径	介质	阀前压力 MPa-G	阀后压力 MPa-G	正常温度℃	正常流量	密度	阀门类型	阀体材质	故障位置			
1	气动调开关阀	HV_10301	DN50	水、氨、二氧化碳	1.1	1.05	178	2150Nm ³ /h	0.88kg/Nm ³	切断球阀	锆材	FC	台	1	具体详情以数据表为主
2	气动调开关阀	HV_10302	DN40	暂存液	1.25	1.2	170	4.17m ³ /h	1037kg/m ³	切断球阀	锆材	FC	台	1	具体详情以数据表为主

(2) 交货期：合同生效后 100 天内

(3) 交货地点：买方指定地点

2.2 招标范围：

(1) 招标范围：按招标技术文件要求提供完整的成套设备及其辅助附件的设计、配合设计院的工作、招标设备的制造（工厂检验、试验）、运输（含包装、二次装卸）、保险（交货验收前）、现场安装指导、调试/检验指导、试车直至性能验收合格、备品备件、专用工具、现场技术服务、技术资料和图纸、买方技术人员技术培训、及质量保证期内的售后服务。

(2) 质量保证期：从性能考核合格次日起 12 个月，或货到现场开箱验收合格次日起 30 个月，两者以先到为准。

3. 投标人资格和业绩要求

3.1 本次招标实行资格后审，投标人应同时满足下列资格条件和业绩要求：

(1) 投标人具有独立法人资格，并具有有效的营业执照（副本）、税务登记证、组织机构代码证（提供复印件加盖投标人单位公章）；

(2) 投标产品的制造商应具有 TS 特种设备生产许可证；有健全的相关制造质量管理体系和制度，并有效运行。

(3) 投标人未被列入“信用中国”网站（<https://www.creditchina.gov.cn/>）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，并提供“信用中国”查询记录页。（以开标当天代理机构查询核准结果为准）。

(4) 供应商需提供有近三年类似产品的业绩一份。（合同复印件加盖公章）

3.2 是否接受联合体投标：不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于 2025 年 1 月 22 日至 2025 年 2 月 5 日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午 9 时 00 分至 12 时 00 分，下午 14 时 00 分至 17 时 00 分，在宁夏国际招标咨询集团有限公司（宁夏银川市虹桥南街西侧天源财汇中心 C 座 15 层）招标二部领取招标文件或联系手机号 18995063613（微信同号）登记，领取招标文件。

4.2 招标文件售价：每份 300.00 元/份，售后不退；投标方未缴纳标书费的，招标方和招标代理机构将不接收其投标文件。

4.3 投标人领取招标文件的同时登录国采云电子招标投标公共服务平台（<https://www.gcygov.com/f>），进入“用户注册管理入口”注册本企业信息。在网站首页的信息公布区，找到要参与的项目信息，点击进入后在最下方点击“参与投标”。平台使用及操作问题请联系宁夏国际招标咨询集团有限公司，联系人：任毅，联系电话：0951-7655500

5. 投标截止时间及开标时间和投标地点及开标地点

5.1 投标截止时间和开标时间：2025 年 2 月 12 日 10 时 00 分（北京时间）；

5.2 投标地点和开标地点：宁夏国际招标咨询集团有限公司（宁夏银川市虹桥南街西侧天源财汇中心 C 座 14 层）开标厅。

5.3 逾期送达，或未送达指定地点，或未密封的投标文件，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告在《中国招标投标公共服务平台》上发布，网站：
<http://www.cebpubservice.com/NewIndex/index.shtml>。

7. 联系方式

招 标 人：宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司

地 址：宁夏回族自治区中卫市工业园区西云大道东侧

联 系 人：项目部

电 话：19976560743

招标代理机构：宁夏国际招标咨询集团有限公司

地 址：宁夏银川市虹桥南街西侧天源财汇中心 C 座 15 层招标二部

联 系 人：朱学涛

电 话：18995063613

宁夏国际招标咨询集团有限公司

2025年1月22日

朱学涛